

# Anerkennung

von Bauteilen und Systemen



# Approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung  
Holder of the Approval

Shurjoint Metals Inc.  
No. 295, Sec. 3 Wandan Rd., Wandan Township  
TW-91345 Pingtung, Taiwan

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 4980052	4	14.10.2016	13.10.2020

Gegenstand der Anerkennung  
Subject of the Approval  
Rohrkupplung  
"FIG. 7705"; "FIG. 7705 H"

Verwendung  
Use  
in ortsfesten Wasserlöschanlagen

Anerkennungsgrundlagen  
Basis of the Approval  
VdS 2344:2014-07  
VdS 2100-06:2004-01

Köln, den 14.10.2016

Dr. Reinermann

Geschäftsführer  
Managing Director

i. V. Hesels

Leiter der Zertifizierungsstelle  
Head of Certification Body

## Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln

## This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

**VdS Schadenverhütung GmbH**  
Zertifizierungsstelle  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAKKS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAKKS as certification body for fire protection and security products

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4980052 vom/ dated 14.10.2016

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p><b>Rohrkupplung</b></p> <p>Bauart: flexibel</p> <p>in den Größen:</p> <p>DN 25 (33,7 mm)</p> <p>DN 32 (42,4 mm)</p> <p>DN 40 (48,3 mm)</p> <p>DN 50 (60,3 mm)</p> <p>DN 65 (76,1 mm)</p> <p>DN 80 (88,9 mm)</p> <p>(108 mm)</p> <p>DN 100 (114,3 mm)</p> <p>(133 mm)</p> <p>DN 125 (139,7 mm)</p> <p>(159 mm)</p> <p>DN 150 (168,3 mm)</p> <p>zulässiger Druck: 16 bar</p>	<p><b>FIG. 7705</b></p>		
<p><b>Rohrkupplung</b></p> <p>Bauart: flexibel</p> <p>in der Größe:</p> <p>DN 200 (219,1 mm)</p> <p>zulässiger Druck: 16 bar</p>	<p><b>FIG.7705 H</b></p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4980052 vom/ dated 14.10.2016

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
<p>VdS-Prüfberichte</p> <p>Dokumentenliste Products: SHURJOINT Coupling Fig. 7705 DN32 – 150 &amp; 7705H DN200 sowie alle darin aufgeführten Zeichnungen und die Installationsanleitung einschließlich der Baustellenmethode zur Nutbewertung</p> <p>Installationsanleitung, Vorgaben für gerollte Rohrnuten, Bolzenanzugsmoment und VdS- Baustellenprüfung</p>	<p>WAL 98032 1. Nachtrag zu WAL 98032 2. Nachtrag zu WAL 98032 3. Nachtrag zu WAL 98032 WAL 06062 WAL 16076</p> <p>Order No. WAL 99014-A</p> <p>Genutete und angebohrte Leitungssysteme 1-1000 Rev. 1/04</p>	<p>03.08.1998 19.07.1999 21.09.1999 08.05.2000 08.11.2006 14.10.2016</p> <p>24.05.2016</p> <p>11/2004</p>	<p>1</p> <p>8</p>



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4980052 vom/ dated 14.10.2016

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1].

Bei der Anwendung der Rohrkupplung 'FIG. 7705' und 'FIG. 7705 H' der Firma Shurjoint Metals Inc., No. 295, Sec. 3 Wandan Rd., Wandan Township, Pintung, Taiwan, ist die Installationsanleitung, Nutzspezifikation, Bolzenanzugsmoment, Baustellenprüfung sowie die Riefenweisung des Herstellers zu beachten.